

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20260202-13
样品名称：二次供水
委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司
委托单位地址：黄石大道 78 号
样品来源：送样
采样地点：华夏老虎头高层（阳光大厦）
送样人：马力
样品编号：20260202-13
样品性状：澄清液体
检测项目：色度等 8 项
收检日期：2026 年 02 月 02 日
报告日期：2026 年 02 月 05 日
检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准
检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.46	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.94	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢 ≥0.05	0.33	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20260202-14
样品名称：二次供水
委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司
委托单位地址：黄石大道 78 号
样品来源：送样
采样地点：天虹金福园
送样人：马力
样品编号：20260202-14
样品性状：澄清液体
检测项目：色度等 8 项
收检日期：2026 年 02 月 02 日
报告日期：2026 年 02 月 05 日
检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准
检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.38	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.95	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢 ≥0.05	0.40	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20260205-20
样品名称：二次供水
委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司
委托单位地址：黄石大道 78 号
样品来源：送样
采样地点：磁湖路仁智山水二期 1 号
送样人：马力
样品编号：20260205-20
样品性状：澄清液体
检测项目：色度等 8 项
收检日期：2026 年 02 月 05 日
报告日期：2026 年 02 月 09 日
检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准
检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.40	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.96	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.44	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20260205-21
样品名称：二次供水
委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司
委托单位地址：黄石大道 78 号
样品来源：送样
采样地点：碧桂园壹方公馆
送样人：马力
样品编号：20260205-21
样品性状：澄清液体
检测项目：色度等 8 项
收检日期：2026 年 02 月 05 日
报告日期：2026 年 02 月 09 日
检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准
检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	2	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.42	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.99	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.37	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20260209-11
样品名称：二次供水
委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司
委托单位地址：黄石大道 78 号
样品来源：送样
采样地点： 颐阳路·金谷名都
送样人：马力
样品编号：20260209-11
样品性状：澄清液体
检测项目：色度等 8 项
收检日期：2026 年 02 月 09 日
报告日期：2026 年 02 月 12 日
检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准
检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.39	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.88	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.29	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20260209-12
样品名称：二次供水
委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司
委托单位地址：黄石大道 78 号
样品来源：送样
采样地点：八泉街
送样人：马力
样品编号：20260209-12
样品性状：澄清液体
检测项目：色度等 8 项
收检日期：2026 年 02 月 09 日
报告日期：2026 年 02 月 12 日
检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准
检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.28	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.86	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.48	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20260214-07
样品名称：二次供水
委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司
委托单位地址：黄石大道 78 号
样品来源：送样
采样地点：美尔雅国际花园新西南二期小区
送样人：马力
样品编号：20260214-07
样品性状：澄清液体
检测项目：色度等 8 项
收检日期：2026 年 02 月 14 日
报告日期：2026 年 02 月 24 日
检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准
检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	1	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.41	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.85	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢 ≥0.05	0.44	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20260214-08
样品名称：二次供水
委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司
委托单位地址：黄石大道 78 号
样品来源：送样
采样地点：杭州路嘉泰置业银河湾二期
送样人：马力
样品编号：20260214-08
样品性状：澄清液体
检测项目：色度等 8 项
收检日期：2026 年 02 月 14 日
报告日期：2026 年 02 月 24 日
检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准
检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.44	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.92	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.39	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20260227-13
样品名称：二次供水
委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司
委托单位地址：黄石大道 78 号
样品来源：送样
采样地点：王贵二期还建楼
送样人：马力
样品编号：20260227-13
样品性状：澄清液体
检测项目：色度等 8 项
收检日期：2026 年 02 月 27 日
报告日期：2026 年 03 月 02 日
检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准
检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	6	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.36	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.88	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.32	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****

黄石市瑞源水质检测有限公司

检测报告

报告编号：20260227-14
样品名称：二次供水
委托单位：黄石市城市水务集团有限公司二次供水管理分公司
委托单位地址：黄石大道 78 号
样品来源：送样
采样地点：众邦龙衢湾还建楼二期高区
送样人：马力
样品编号：20260227-14
样品性状：澄清液体
检测项目：色度等 8 项
收检日期：2026 年 02 月 27 日
报告日期：2026 年 03 月 02 日
检测标准依据：GB5749-2022 生活饮用水卫生标准
检测方法依据：详见附表

编制：

审核人：

批准人：

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	2	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.34	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.92	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.36	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

*****报告结束*****